



Byggnadsnämnden

Plats och tid: Dalagatan 1, 2017-11-01 kl. 13:00 – 14:35

Beslutande: Bo Lindblad (C)
Lennart Rosell (S)
Johan Smids (C), Tjänstgörande ersättare
Lars Olov Simu (KD)
Pia Ström (S) Orsa

Övriga deltagare: Tommy Ek, förvaltningschef och stadsarkitekt
Ulla Björklund, sekreterare

Utses att justera: Johan Smids

Justeringens plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen 2017-11-06, kl 08.00

Underskrifter:

Ulla Björklund, sekreterare

84 - 90

Bo Lindblad, ordförande

Johan Smids, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2017-11-01

Överklagningstid: 2017-11-06 – 2017-11-27

Anslaget sätts upp: 2017-11-06 Anslaget tas ner: 2017-11-28

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen i Mora

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Storken 7, Bygglov för nybyggnad av plank	3
Hansjö 135:127, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus	6
Yttrande, förslag till Näringslivsstrategi för Orsa kommun	9
Ändring av bygglov för nybyggnad av garage/carport	10
Ekonomiuppföljning januari-september 2017	12
Informationsärenden	13
Delegationsbeslut	14



§ 84

OK BN 2017/00198-19

Storken 7, Bygglov för nybyggnad av plank

Beslut

Sökt bygglov för nybyggnad av plank beviljas enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter:

- Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas.
- Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd överensstämmer med bygglovet.

Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Stadsbyggnadsförvaltningen:

- Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med bygglovet. (Kan göras på blankett för anmälan av avslutat arbete).

Avgiften för bygglovet är 4 417 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser nybyggnad plank på fastigheten Storken 7 i Orsa kommun. Planket delar fastigheten storken i två. Planket blir cirka 1,8 meter högt och målas vitt.

Planförhållanden

För området gäller detaljplan (Dp 1). Åtgärden strider mot detaljplanen.

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. En mindre del av planket föreslås uppföras på mark som inte får bebyggas.

Remisser och yttranden från grannar

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Berörda sakägare har inte framfört några synpunkter mot sökt åtgärd.

Motiv för beslut

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a) överensstämmer med detaljplanen, eller
 - b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen



fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Lag (2014:900).

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Sökt bygglov för nybyggnad av plank bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen och uppfyller de krav i 2 kap. och 8 kap. PBL som anges i 9 kap. 30 § PBL.

Liten avvikelse från detaljplan meddelas för uppförande av plank.

Upplysningar

Du som byggherre ansvarar över att kontrollera var ledningar och annan nergrävd infrastruktur finns innan du påbörjar markarbete. Du bör även kontrollera om fastigheten belastas av någon form av servitut.

Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. Du som byggherre ansöker om slutbesked hos byggnadsnämnden. Om byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked lämnats debiteras en sanktionsavgift enligt 9 kap plan- och byggförordningen.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet.

Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten.



Beslutsunderlag

Ansökan, inkom 2017-08-14

Situationsplan med överstruket förråd, inkom 2017-10-12

Ritning plank, inkom 2017-08-22

Sändlista

Sökanden:



§ 85

OK BN 2016/00259-24

Hansjö 135:127, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut

Byggnadsnämnden nekar slutbesked gällande nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hansjö 135:127 med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen. Föreskriften Boverkets byggregler 5:323 utrymning genom fönster bedöms inte vara uppfylld.

Sammanfattning av ärendet

Bygglov för nybyggnad av fritidshus på Hansjö 135:127 i Grönklitt, Orsa kommun beviljades 2016-11-07. Tekniskt samråd genomfördes 2016-11-17. Startbesked för åtgärden gavs 2016-11-18.

Arbetsplatsbesök genomfördes på platsen 2017-05-22. Under arbetsplatsbesöket påpekades det att fönstret på loftet ej uppfyllde föreskrifterna. Av protokollet från arbetsplatsbesöket framgår de noteringar som gjordes.

Under slutsamrådet som genomfördes 2017-09-13 kunde det konstateras att man bytt ut det vridbara fönstret till ett sidohängt fönster men av samma öppningsmått. Fönstret på loftet bedöms inte uppfylla föreskrifterna. Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6), förkortad BBR anger föreskriften 5:323 Utrymning genom fönster, att fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt.

Boverket har givit ut ett allmänt råd till föreskriften. Det allmänna rådet anger att fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en vertikal axel och öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönster bör ha en fri öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd. För fönster som är vridbara kring en horisontell axel bör det fria måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,50 meter.

Fönstret på loftet har en fri öppning vars bredd är 0,77 meter och höjden 0,67 meter. Summan av bredd och höjd blir således 1,44 meter, summan av bredd och höjd uppfyller därmed inte det allmänna rådet och bedöms därför inte uppfylla föreskriften BBR 5:323. Summan avviker med 0,06 meter.

Byggnadsnämnden ska pröva frågan om slutbesked så snart nämnden har fått in eller skaffat sig det underlag som behövs för prövningen.

Byggherren har inlämnat underlag inför slutbesked enligt kontrollplanen samt startbeskedet.

Inkommen skrivelse, inkom 2017-09-27:

Beskrivning av förutsättningar:

- *Byggnaden är i verksamhetsklass 3A*
- *De som kommer att vistas i byggnaden har god kännedom om lokalen samt dess förutsättningar för utrymning.*
- *Byggnaden är utformad med ett våningsplan samt ett loftutrymme*



- *Loftutrymmet bedöms ha låg vistelsegrad med få personer under samma tillfälle*
- *Räddningsstege kommer att finnas vid utrymningsvägen.*
- *Utrymningsvägen via fönstret är åtkomligt och funktionellt för kommunal räddningstjänst*
- *Brandvarnare är placerad i direkt anslutning till loftutrymmet för tidig och tydlig varning*

Utrymningsväg fönster på loftet:

- *Utrymningsvägen är ett sidohängt fönster som stannar i öppet läge.*
- *Fönstrets fria öppning har måtten: bredd 0,77m höjd 0,67m vilket uppfyller kraven på bredd och höjd*
- *Fönstrets bredd/höjd summa är 1,44m och uppfyller inte att det bör vara en summa på 1,5 m det är 0,06m för litet.*
- *Fönstret sitter med sin underkant 1 m från golvet*

Verifiering av utrymningsväg:

Utrymning via fönstret är prövat och verifierat samt dokumenterat via film. (Se tidigare mailad bilaga)

Slutsats:

Fönstrets storlek, byggnadens utformning, nyttjande samt brandvarning medför att fönstret fungerar fullgott och medför ingen begränsning för att genomföra utrymning från loftutrymmet på ett betryggande sätt.

Motiv för beslut

Av 10 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, framgår att byggherren ska se till att varje byggåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lovpliktig ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Enligt 10 kap. 34 § PBL ska byggnadsnämnden med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om

1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och
2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

Enligt 10 kap. 35 § PBL framgår att trots 34 § 1 får ett slutbesked ges om det finns brister i uppfyllandet som är försumbara.

Byggnadsnämnden ska i slutbeskedet göra de anmärkningar som behövs med anledning av bristerna.



Av PBL 8 kap. 4 § punkten 2 framgår de tekniska egenskaper ett byggnadsverk ska ha som är väsentliga i fråga om säkerhet i händelse av brand.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla punkten 2 framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2016:537).

Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:6), förkortad BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Föreskriften 5:323 utrymning genom fönster, anger att fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt. (BFS 2011:26).

Det allmänna rådet som ges till föreskriften säger att Fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en vertikal axel och öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönster bör ha en fri öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,50 meter.

Under slutsamrådet kunde det konstateras att fönstret på loftet har en fri öppning vars bredd är 0,77 meter och höjden 0,67 meter. Summan av bredd och höjd blir således 1,44 meter, summan av bredd och höjd uppfyller därmed inte det allmänna rådet och bedöms därför inte uppfylla föreskriften BBR 5:323. Summan avviker med 0,06 meter.

Enligt BBR 1:21 får byggnadsnämnden i enskilda fall medge mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

Avvikelsen från föreskriften BBR 5:323 bedöms inte kunna rymmas inom definitionen för mindre avvikelse.

Beslutsunderlag

Bygglov beviljat 2016-11-07

Startbesked, daterat 2016-11-18.

Protokoll från tekniskt samråd, daterat 2016-11-17

Protokoll från arbetsplatsbesök, daterat 2017-05-22

Protokoll från slutsamråd, daterat 2017-09-13

Inkommen skrivelse, inkom 2017-09-27

Relationsritningar, inkom 2017-10-03

Signerad kontrollplan samt kontrollansvariges utlåtande, inkom 2017-10-03

Godkänt protokoll från besiktning av eldstad och imkanal, inkom 2017-10-03

Takstolsritning, inkom 2017-10-03

Intyg om godkänd OVK, inkom 2017-10-03

Fuktmättningsprotokoll, inkom 2017-10-03

Intyg Säkervatten installation, inkom 2017-10-03

Provtryckningsprotokoll, inkom 2017-10-03

Elsäkerhetsintyg, inkom 2017-10-03

Våtrumsintyg GVK, inkom 2017-10-03

Sändlista

Sökanden: [REDACTED]

Kontrollansvarig



§ 86

OK BN 2017/00252-3

Yttrande, förslag till Näringslivsstrategi för Orsa kommun

Beslut

Byggnadsnämnden i Orsa ställer sig positiv till föreslagen strategi med följande kommentarer;

Förslaget att redovisa måluppfyllnaden kan endast avse åren 2018 – 2020.

Måluppfyllnad för 2017 kan ej göras. Då byggnadsnämndens mål för 2018 redan är satta behöver dessa kompletteras med kommunövergripande mål som läggs in i Stratsys. Måluppfyllnad kan då tas fram för aktiviteten, under 2018, att ta fram indikatorer och handlingsplan. Måluppfyllnad för innehållet i handlingsplanen bör arbetas in som nämndsmål och görs lämpligen som verksamhetsplanering för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsområde Samhälle har tagit fram ett förslag till Näringslivsstrategi för Orsa kommun. Syftet är att tydliggöra Orsa kommuns prioriteringar 2017-2020 för att, kommunen tillsammans med andra, möjliggöra en näringslivsutveckling baserad på entreprenörens förmåga och näringslivets kraft.

Beslutsunderlag

Förslag till Näringslivsstrategi

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 87

OK BN 2016/00264-26

Ändring av bygglov för nybyggnad av garage/carport, Vångsgärde 1:37

Beslut

Ansökan om ändring av tidigare beslut om bygglov avslås då ändringen av nockhöjd inte bedöms vara en sådan liten avvikelse från detaljplan som kan godtas i enlighet med 9 kap 31b § plan- och bygglagen..

Avgiften för avslag är 1 659 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser ändring av tidigare beslut om bygglov daterat 2017-02-06.

Ändringen avser ändrad nockhöjd på byggnaden från ca 5,0 m till ca 5,8 meter.

Planförhållanden

För området gäller detaljplan Dp 123 (laga kraft 2016-04-23).

Åtgärden strider mot detaljplanen.

Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas.

Komplementbyggnad får inte uppföras till större höjd än 5,0 meter.

Byggnaden föreslås delvis uppföras på mark som inte får bebyggas.

Byggnaden föreslås uppföras till en nockhöjd om ca 5,8 meter.

Yttrande från grannar

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.

Ägaren till Vångsgärde [REDACTED] Orsa kommun har följande erinran mot sökt åtgärd:

En nockhöjd på 5,8 meter istället för den tillåtna på 5,0 meter anses inte vara en mindre avvikelse från detaljplan. Bakgrunden att man tog in denna bestämmelse antas vara för att utsikten mot Orsasjön, för närliggande fastigheter och besökande till området, inte begränsas mer än nödvändigt. Syftet med detaljplanen motverkas därför om en högre nockhöjd tillåts än vad planbestämmelsen anger.

Ägarna till fastigheten Vångsgärde [REDACTED] har följande erinran mot sökt åtgärd:

Om vi förstår rätt är byggnadens max nock höjd 5,0 meter. Om byggnaden är placerad för nära underjordiska ledningar kan vi ej avgöra om det kan medföra något för oss.

Vi anser att den föreslagna höjden på byggnaden är för hög dvs gå ner till rekommenderad höjd och vi har inget att yttra oss kring.

Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna skrivelser.



Motiv för beslut

Enligt **9 kap. 30 § plan- och bygglagen**:

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
 - a) överensstämmer med detaljplanen, eller
 - b) avviker från detaljplanen men avvikelserna har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Lag (2014:900).

Enligt **9 kap. 31 b § plan- och bygglagen**: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelserna är lätta, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

Enligt **9 kap. 31 d § plan- och bygglagen**: Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärden som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900).

Enligt **9 kap. 31 e § plan- och bygglagen**: Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra

1. betydande miljöpåverkan, eller
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900).

Ändringen av nockhöjd från tillåtna 5,0 meter till 5,8 meter bedöms inte utgöra en liten avvikelse.

Beslutsunderlag

Ansökan, inkom 2015-09-26

Bygglov beviljat 2017-02-08

Reviderad plan och fasadritning, inkom 2017-08-22

Situationsplan, inkom 2017-01-12

Sändlista

Sökanden:

Fastighetsägare, rek och överklagandehänvisning

Ägare till fastigheten Vångsgärde 2:5 (för kännedom)

Ägare till fastigheten Vångsgärde 2:10 (för kännedom)



§ 88

OK BN 2017/00118-12

Ekonomiuppföljning januari-september 2017

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiuppföljning för byggnadsnämnden till och med september månad 2017 redovisas.

VERKSAMHET (tkr)	Jan -Sept Utfall	Jan - Sept Budget	Jan - Sept Avvikelse	Helår Budget
Byggnadsnämnd	101	109	8	145
Stadsbyggnad administration	890	803	-87	1070
Bygglovenheten	258	375	117	500
Planenheten	292	222	-70	297
Översiktsplan	309	300	-9	400
Karta/Mät/GIS-enheten	639	741	102	988
Summa	2489	2550	61	3400
Bostadsanpassning	207	433	226	577
Total	2696	2983	287	3977

Administrationen har under perioden förbetalat hyra för kommande månader.

Bygglovenhetens har något högre intäkter för bygglov än beräknat för perioden.
Bygglovavgifter som ingår i verksamheten:
Utfallet är 812 tkr mot budgeterat 675 tkr.

Planenheten har inte fakturerat några externa planarbeten under perioden.

Kartenhetens har fakturerat helårsavtal för kartor och dessa är ej periodiserade.

Bostadsanpassningen har under perioden utbetalat lägre bidrag än beräknat.



§ 89

Informationsärenden

Nämnden informeras om pågående arbete med tillsynsplan.



§ 90

Delegationsbeslut

1. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad OK BN 2016/00218-15
2. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad OK BN 2016/00337-17
3. Justerat beslut, Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 2 775 kronor för anpassning av entré OK BN 2017/00015-8
4. Bäcka 1:11, Interimistiskt slutbesked för ändrad användning till enbostadshus OK BN 2017/00040-23
5. Unntorp 2:27 Slutbesked för nybyggnad av carport/förråd OK BN 2017/00044-15
6. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus Orsa Kyrkby 49:58 OK BN 2017/00047-19
7. Ändring av startbesked för tillbyggnad av enbostadshus OK BN 2017/00069-16
8. Stenberg 10:11 Startbesked för nybyggnad av maskinhall OK BN 2017/00077-12
9. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 8 217kr för motorstyrda rullgardiner. OK BN 2017/00088-6
10. Justerat beslut, Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 8 606 kronor för motorstyrda rullgardiner OK BN 2017/00088-11
11. Justerat beslut, bostadsanpassningsbidrag för anpassning av badrum, 8 650 kr OK BN 2017/00110-10
12. Hansjö 135:184, Bygglov och startbesked för fasadändring OK BN 2017/00112-5
13. Skattungbyn 27:19 Ändring av bygglov för nybyggnad av växthus, anmälan för installation av eldstad/rökkanal OK BN 2017/00147-12
14. Hansjö 322:1 Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus OK BN 2017/00151-15
15. Vångsgärde 2:11, Startbesked för nybyggnad av fritidshus OK BN 2017/00155-15



16. Hansjö 2:2, Slutbesked för domartorn med förråd OK BN 2017/00165-14
17. Startbesked grund för nybyggnad av fritidshus Hansjö 135:219 OK BN 2017/00183-20
18. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 27 178 kronor för anpassning av trösklar och dörr. OK BN 2017/00194-7
19. Hansjö 294:2 Slutbesked för installation av eldstad och skorsten OK BN 2017/00210-5
20. Orsa Kyrkby 104:24, Startbesked för installation av eldstad OK BN 2017/00213-5
21. Hansjö 135:68, Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation OK BN 2017/00226-5
22. Vingen 12 Startbesked för installation av eldstad OK BN 2017/00229-5
23. Slutbesked för tillbyggnad bostadshus på Orsa Kyrkby 34:24 OK BN 2017/00237-2
24. Slutbevis för nybyggnad av stall Hansjö 21:15 OK BN 2017/00238-2
25. Hansjö 238:44 Startbesked för installation av eldstad OK BN 2017/00239-3
26. Mickelvål 34:2 Startbesked för installation av eldstad och rökkanal OK BN 2017/00244-3
27. Godkännande av lantmäteriförrättning berörande Hansjö 244 :1, 244:6, 245:7 och 247:4. W16915 OK BN 2017/00248-2
28. Mickelvål 23:2 Startbesked för installation av eldstad OK BN 2017/00250-5
29. Orsa Kyrkby 4:4, Startbesked för nybyggnad av väntkur för tågtrafiken OK BN 2016/00332-18
30. Oljonsbyn 21:7, Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus med en inglasad altan OK BN 2017/00074-16
31. Rättvisan 11, Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus OK BN 2017/00136-13
32. Orsa kyrkby 4:4 Startbesked för anordnande av spontanidrottsplats/lekplats OK BN 2017/00149-15
33. Kallmora 55:3, Slutbesked för installation av eldstad OK BN 2017/00157-5



34. Bygglov och startbesked för nybyggnad av gäststuga Hansjö 113:7 OK BN 2017/00214-9
35. Orsa kyrkby 51:18 Startbesked för installation av eldstad OK BN 2017/00216-3
36. Slutbevis för uppförande av fritidshus på Hansjö 135:161 OK BN 2017/00225-2
37. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 5 636 kronor för anpassning av trösklar samt entrédörr OK BN 2017/00053-5